

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участок) - нежилые помещения
Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Театр юного зрителя»
(ГАУК АО «ТЮЗ»)
414 000 г. Астрахань, ул. М. Джалиля, д.№ 4/**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			бордюрный камень не занижен	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	занизить бордюрный камень, либо оборудовать съезд с бордюра и заезд на него резиновым съездом; (2018г.)	текущий ремонт
1.6	Общие требования к зоне	<p>В качестве основных требований к этой зоне определяется наличие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); - наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения); - выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов; - наличие мест отдыха (рекомендуется). 						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(С,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: С целью адаптации территории, прилегающей к зданию, для МГН, при наличии технических (архитектурно-планировочных) и финансовых возможностей, рекомендованы мероприятия по обустройству (адаптации) объекта в первой очереди.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание - нежилые помещения

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Театр юного зрителя»

(ГАУК АО «ТЮЗ»)

414 000 г. Астрахань, ул. М. Джалиля, д.№ 4/

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			-лестница не дублируется пандусом	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	- оснастить объект пандусом, минипандусом (2019г.)	Индивидуальное решение с ТСП
2.2	Пандус (наружный)	нет			-пандус отсутствует	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	- оснастить объект пандусом (2019г.)	Индивидуальное решение с ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть,						
2.4	Дверь (входная)	есть			дверь не оборудована кнопкой вызова	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	оснастить беспроводной кнопкой вызова (2019г.)	Индивидуальное решение с ТСП
2.5	Тамбур	есть						
2.6	Общие требования к зоне	- основным требованием к этой зоне является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН. При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне; - при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом; - при входе с уровня поверхности земли элементы - лестница (наружная), пандус (наружный), входная площадка (перед дверью) могут отсутствовать						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>			<i>индивидуальное решение с ТСП</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Требуется продуманные технические решения, значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) - нежилые помещения
Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области
«Театр юного зрителя» (ГАУК АО «ТЮЗ»)
414 000 г. Астрахань, ул. М. Джалиля, д.№ 4/**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			отсутствуют тактильные плитки на полу	-инвалиды с нарушениями зрения	=установить тактильные плитки на полу (2019г.)	Индивидуальное решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			-отсутствует подъемник или пандус	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	- оснастить объект переносным минипандусом и мобильным лестничным подъемником (2020г.)	Индивидуальное решение с ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-пандус отсутствует	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	- оснастить объект переносным минипандусом и мобильным лестничным подъемником (2019г.)	Индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			=отсутствует контрастная маркировка и световые маяки	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; -инвалиды с нарушениями зрения	-установить контрастную маркировку и световые маяки (2019г.)	Индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			-отсутствуют световые маяки, направляющая тактильная полоса	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; -инвалиды с нарушениями зрения	-установить световые маяки, направляющую тактильную полосу (2019г.)	Индивидуальное решение с ТСП
3.7	Общие требования к зоне	- с точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого, а также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь движения к санитарно-гигиеническим помещениям; - требование к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации;						

		<p>- при организации путей движения на объекте обеспечивается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки, прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов; - обеспечение отличия по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени и обеспечение противоскользящих свойств ступеней.
--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>			<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется продуманные технические решения, значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зальная форма обслуживания, нежилые помещения

Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области

«Театр юного зрителя» (ГАУК АО «ТЮЗ»)

414 000 г. Астрахань, ул. М. Джалиля, д.№ 4/

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			=отсутствуют места в зрительном зале, отсутствует индукционная система	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; -инвалиды с нарушениями зрения	оборудовать места в зрительном зале, обеспечить наличие индукционной системы (2020г)	<i>текущий ремонт</i>
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть			=отсутствует стол с регулируемой высотой	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;	оснастить стол с регулируемой высотой в кол-ве 2=x шт. (2018г).	<i>индивидуальное решение с ТСР</i>
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
4.6.	Общие требования к зоне	<ul style="list-style-type: none"> - обеспечение инвалидов не менее 5% мест в театральных залах, но не менее двух мест при предоставлении услуг по показу спектаклей; - коллективный доступ группы инвалидов (далее - специальная группа) к объектам и мероприятиям, проводимым организациями культуры, при условии предварительного согласования с организатором посещения специальной группы - реабилитационной организацией, общественным объединением инвалидов или органом социальной защиты населения; - с точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями состояния здоровья и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагают на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из зданий – наружу; - помещения для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, ближайшего 						

		к поверхности земли; - размещение помещений, в которых предоставляется услуга, преимущественно на нижних этажах зданий;
--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</i>			<i>Текущий ремонт</i>

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обустройства зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (зрительный зал) и прилавка требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

I Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений - нежилые помещения,
Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области
«Театр юного зрителя» (ГАУК АО «ТЮЗ»)
414 000 г. Астрахань, ул. М. Джалиля, д.№ 4/**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			универсальные кабины на объекте отсутствуют	- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	- обустройство санузлов поручнями для умывальника и унитаза; - обустройство унитаза насадкой	текущий, ремонт
5.2	Душевая / ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
5.4	Общие требования к зоне	<p>- наличия на объекте (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более). Организациями культуры обеспечиваются:</p> <p>- условия доступа для инвалидов в операционно-кассовые залы и возможности получения услуг при реконструкции, адаптации всех элементов оборудования для обслуживания (в том числе, окон касс, проходов); - условия доступа к иным помещениям: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, буфеты, фойе, коридоры и кулуары, зрительные залы</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)			текущий, ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обустройства санитарно-гигиенических помещений требуются продуманные технические решения, значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте - нежилые помещения
Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области
«Театр юного зрителя» (ГАУК АО «ТЮЗ»)
414 000 г. Астрахань, ул. М. Джалиля, д.№ 4/

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			знаки и символы отсутствуют	все категории инвалидов	установить информационный сенсорный терминал (напольный компьютер с сенсорным экраном) со специальным программным обеспечением (2020г.)	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет				с нарушениями слуха	обустройство информационной системой для слабослышащих (2020г.)	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			предупреждающие и направляющие элементы информирования для инвалидов отсутствуют; Объект не оснащен знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;	с нарушениями зрения	- устройство тактильной мнемосхемы - применение направляющей тактильной плитки, лент (2018г.)	индивидуальное решение с ТСР
6.4	Общие требования к зоне	<p>- Объекты оснащаются знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в легко читаемой и понятной форме, указателями разных форматов, тактильными средствами, выполняющими предупредительную функцию на покрытии, поручнями, дублированием систем информационных указателей и знаков с помощью электронных систем ориентирования.</p> <p>- Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными).</p> <p>- Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объекта; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	<i>ДЧ-И</i>			<i>индивидуальное решение с ТСР</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения системы информации на объекте требуются продуманные технические решения, значительные затраты времени и средств